

POWIADOMIENIE z dnia 04.04.2025r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kalowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządzcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymogach, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiadomienie z laboratorium Eurofins Katowice z dnia 3.04.2025r.	Woda w niecce basenowej – basen sportowy, wanny SPA 1-2, basen rekreacyjny Data pobrania próbki: 24.03.2025r.	Stwierdzono przekroczenie Trichlorometan / Chloroform Woda w niecce basenowej – basen sportowy 0,039 (max 0,3) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji – basen sportowy 0,048 (max 0,03) Wanny SPA1 0,086 (max 0,03) SPA2 0,084 (max 0,03) Woda wprowadzana do niecki basenowej z	-----	W dniu 04.04.2025r w godzinach nocnych przeprowadzono intensywne płukanie filtrów oraz częściową podmianę wody.	zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen –tablica ogłoszeń)	-----

				systemu cyrkulacji – Wanny SPA1 SPA2 – 0,096 (max 0,03) Woda w niocece basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzaj- ce aerazol wodno- powietrzny – basen rekreacyjny 0,052 (max. 0,03)					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Sporządził: **Wojciech Cieszyński**


 KIEROWNIK
 DZIAŁU UTRZYMANIA OBIEKTÓW
 mgr Wojciech Cieszyński

Zatwierdził: **Alina Zawada**


 DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji w Radzionkowie
 mgr Alina Zawada