

POWIADOMIENIE z dnia 26.02.2025r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przebrane parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej nitecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów katowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiadomienie z laboratorium Eurofins Katowice z dnia 25.02.2025r.	Woda w nitecce basenowej – basen sportowy, wanny SPA 1-2 Data pobrania próbki: 18.02.2025r.	Stwierdzono przekroczenie Trichlorometan / Chloroform Woda w nitecce basenowej – basen sportowy 0,094 (max 0,3) Woda wprowadzana do nitecki basenowej z systemu cyrkulacji – basen sportowy 0,096 (max 0,03) Wanny SPA1 0,12 (max 0,03) SPA2 0,11 (max 0,03) Woda wprowadzana do nitecki basenowej z	-----	W dniu 25.02.2025r zastosowano intensywnie płukanie filtrów, częściową podmianę wody, zwiększono stężenie chloru (w godzinach noenych, zlecono ponowne badania wody. Zlecono badanie wody odzyskiwanej z wód poplucznych w dniu 25.02.2025r.	zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen –tablica ogłoszeń)	-----

			systemu cyrkulacji – Wanny SPA1 SPA2 – 0,11 (max 0,03)				
--	--	--	--	--	--	--	--

Sporządził: **Sławomir Mikusiński**

Zatwierdził: **Alina Zawada**

KIEROWNIK
DZIAŁU UTRZYMANIA OBIEKTÓW
mgr Sławomir Mikusiński

DYREKTOR
**Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Różaniku**
mgr Alina Zawada