

INFORMACJA
Wanny SPA
na dzień 17.02.2025

Dnia 15.02.2025r. otrzymaliśmy wyniki badań wody, które pozwoliły nam ponownie uruchomić wanny SPA.

Informacja

WANNY SPA

na dzień 12.02.2025

Dnia 7.02.2025 zleciliśmy badania wody dotyczące przekroczeń mikrobiologicznych w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji - **WANNY SPA**.

Otrzymane wyniki z laboratorium nie pozwalały na ich ponowne uruchomienie.

Dnia 10.02.2025 zleciliśmy ponowne badania wody dotyczące przekroczeń mikrobiologicznych w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji - **WANNY SPA**.

Otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 12.02.2025 wyniki z laboratorium w dalszym ciągu nie pozwalają na ich uruchomienie.

PODJĘTE DZIAŁANIA:

1. Zwiększenie stężenie chloru tzw. szokowe chlorowanie przez 24 godziny – wanny, system cyrkulacji, filtry
2. Intensywne płukanie filtrów
3. Mycie wraz z dezynfekcją niecek, plaży basenowej (teren wokół)
4. Na dzień 13.02.2025 zlecono ponowne badania wody pod względem mikrobiologicznym

O wynikach badań i terminie ponownego uruchomienia będziemy informować na bieżąco.

INFORMACJA

WANNY SPA

na dzień 6.02.2025

Dnia 6.02.2025 otrzymaliśmy informację z laboratorium o przekroczeniu mikrobiologicznym w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji -**WANNY SPA** co powoduje konieczność czasowego ich wyłączenia

PODJĘTE DZIAŁANIA PRZEZ ZARZĄDCĘ:

1. Wanny SPA zostały w trybie natychmiastowym wyłączone z użytkowania
2. Zastosowano następujące procedury:
 - intensywne płukanie filtrów
 - mycie wraz z dezynfekcją plaży basenowej (teren wokół)
 - zwiększono stężenie chloru tzw. szokowe chlorowanie przez 24 godziny
3. Powiadomiono właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (druk w załączeniu).
4. Na dzień 7.02.2025 zlecono dokonanie badania wody pod względem mikrobiologicznym

O wynikach badań i terminie ponownego uruchomienia informować na bieżąco.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kadziencekowie

mgr Alina Zawada

POWIADOMIENIE z dnia 06.02.2025r

GMINA RADZIONKÓW
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków 42
NIP: 645-25-07-545
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Radzionkowie
41-922 Radzionków, ul. Norwida 2A

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów katalowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosowanego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z. 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiadomienie z laboratorium EUROFINS KATOWICE z dnia 06.02.2025r.	WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI - WANNY SPA Data pobrania próbki: 04.02.2025r.	pseudomonas aeruginosa (160 jtk/100 ml)	-----	W dniu 06.02.2025r o godz. 11:00 SPA 1 SPA 2 zostały zamknięte. intensywne płukanie filtrów, zastosujemy, zwiększymy stężenie wolnego chloru. Całkowita wymiana wody. Zlecono pomowne badania wody laboratorium EUROFINS KATOWICE	zamieszczono informację o przekroczonej parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen)	-----

Sporządził: Sławomir Mikusiński

Zatwierdził: Alina Zawada

KIEROWNIK
DZIAŁU UTRZYMANIA OBIEKTÓW
mgr Sławomir Mikusiński

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie

mgr Alina Zawada