

GMINA RADZIONKÓW
 ul. Męczenników Oświęcimia 42
 41-922 Radzionków 42
 NIP: 645-25-07-545
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Radzionkowie
 41-922 Radzionków, ul. Norwida 2A

POWIADOMIENIE z dnia 06.03.2025r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/ nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania: nr próbki	Przebieżone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów katowych lub incydentów wymiennych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymagan, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiadomienie z laboratorium EUROFINS Katowice z dnia 06.03.2025r.	WODA WPROWADZANA DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI - WANNY SPA Data pobrania próbki: 04.03.2025r.	psudomonas aeruginosa (9 mk/100 ml)	-----	W dniu 06.03.2025r o godz. 21:00 zastosowano pukanie filtrów, zwiększenie stężenia wolnego chloru. Częściowa wymiana wody. Zlecono ponowne badania wody w laboratorium EUROFINS Katowice	zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen)	

Sporządził: Sławomir Mikusiński Zatwierdził: Alina Zawada

KIEROWNIK
 DZIAŁU UTRZYMANIA OBIEKTÓW
mgr Sławomir Mikusiński

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
mgr Alina Zawada