

POWIADOMIENIE z dnia 14.04.2025r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiadomienie z laboratorium Eurofins Katowice z dnia 11.04.2025r.	Woda w niecce basenowej – basen sportowy, wanny SPA 1-2, Data pobrania próbki: 01.04.2025r.	Stwierdzono przekroczenie Trichlorometan / Chloroform Woda w niecce basenowej – basen sportowy 0,068 (max 0,3) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji – basen sportowy 0,066 (max 0,03) Wanny SPA1 0,096 (max 0,03) SPA2 0,078 (max 0,03) Woda wprowadzana do niecki basenowej z	-----	W dniu 14.04.2025r w godzinach nocnych przeprowadzono intensywne płukanie filtrów w niecce sportowej (ok. 40m³ podmiany wody) oraz całkowita wymiana wody w wannach SPA.	zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen –tablica ogłoszeń)	-----

		systemu cyrkulacji – Wanny SPA1 SPA2 – 0,085 (max 0,03)				
--	--	---	--	--	--	--

Sporządził: Sławomir Mikusiński

Zatwierdził: Alina Zawada

KIEROWNIK
DZIAŁU UTRZYMANIA OBIEKTÓW
mgr Sławomir Mikusiński

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rzeszowie
mgr Alina Zawada