

POWIADOMIENIE z dnia 19.03.2025r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekrozone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wylączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiadomienie z laboratorium Eurofins Katowice z dnia 18.03.2025r.	Woda w niecce basenowej – basen sportowy, wanny SPA 1-2 Data pobrania próbki: 04.03.2025r.	Stwierdzono przekroczenie Trichlorometan / Chloroform Woda w niecce basenowej – basen sportowy 0,056 (max 0,3) Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji – basen sportowy 0,052 (max 0,03) Wanny SPA1 0,072 (max 0,03) SPA2 0,075 (max 0,03) Woda wprowadzana do niecki basenowej z	-----	W dniu 18.03.2025r zastosowano intensywne płukanie filtrów, częściową podmiang wody w godzinach nocnych, zlecono ponowne badanie wody w dniu 24.03.2025r.	zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen –tablica ogłoszeń)	-----

		systemu cyrkulacji – Wanny SPA1 SPA2 – 0,069 (max 0,03)			2023-10-27 20:31 Kierownik i inżynier projektu i inżynier projektu w wykonaniu 10-12	
--	--	---	--	--	--	--

WYKONANIE PRAC
INŻYNIERSKICH
W OBRĘBIE
PRACOWNI
W OBRĘBIE
PRACOWNI

Sporządził: Sławomir Mikusiński

Zatwierdził: Alina Zawada

KIEROWNIK
DZIAŁU UTRZYMANIA OBIEKTÓW
mgr Sławomir Mikusiński

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Radzionkowie
mgr Alina Zawada