

POWIADOMIENIE z dnia 28.07.2025r

41-922 Kadziónków, ul. Norwida 2A							
Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiadomienie z laboratorium Eurofins Katowice z dnia 25.07.2025r.	Woda w niecce basenowej: - Woda w niecce basenowej wypożażonej w urządzenie wytwarzaj ce aerozol wodno- powietrzny – basen rekreacyjny - woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji – basen rekreacyjny Data pobrania próbki: 15.07.2025r.	Stwierdzono przekroczenie Trichlorometan / Chloroform Woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzaj ce aerozol wodno- powietrzny – basen rekreacyjny 0,064 (max.0,03) woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji – basen rekreacyjny 0,058 (max.0,03)	-----	W dniu 25.07.2025r w godzinach nocnych przeprowadzono intensywne płukanie filtrów oraz częściową podmiannę wody. Zlecono ponowne badanie wody w basenie rekreacyjnym.	zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen –tablica ogłoszeń)	-----	

[illegible]

Zatwierdził: Alina Zawada

John