

POWIADOMIENIE z dnia 20.10.2025r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/nr sprawozdania	miejsce pobrania próbek / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kalowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymagach, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiadomienie z laboratorium EUROFINS KATOWICE z dnia 20.10.2025r.		WODA W NIECKACH BASENOWYCH ORAZ WODA WPROWADZANA DO NIECEK BASENOWYCH Z SYSTEMU CYRKULACJI: SPA 1,2, REKREACJA, SPORTOWY	pseudomonas aeruginosa Wanny SPA 2 niecka (4 jtk/ 100 ml) Przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów: Rekreacja: woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji (42 jtk/ml)	-----	Wanny SPA nadal zamknięte. zamknięte. Zastosujemy intensywne płukanie filtrów, zwiększymy stężenie wolnego chloru. W godzinach nocnych, Basen Rekreacyjny - intensywne płukanie filtrów, zwiększymy stężenie wolnego chloru, częściowa podmiana wody	zamieszczono informację o przekroczonej parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen)	-----

Sporządził: Sławomir Mikusiński
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. TECHNICZNYCH
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Radzionkowie
mgr Sławomir Mikusiński

Zatwierdził: Alina Zawada

Alina Zawada