



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie	
wpl.	22. 10. 2025
L. dz.	435/2025
zał.	
podpis	

Nr sprawy: NS-BW.9020.394.2025

Bytom, 2025-10-22

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
ul. Cypriana Kamila Norwida 2 A
41-922 Radzionków

Dotyczy: zanieczyszczenie wody na pływalni

W oparciu o wstępne wyniki badań wody (protokoły pobrania próbek nr 430/NS-BW/2025; 431/NS-BW/2025; 432/NS-BW/2025; 433/NS-BW/2025; 434/NS-BW/2025, kody próbek: 981/W; 982/W; 983/W; 984/W; 985/W, pobranej w dniu 20.10.2025 r. z pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, Radzionków, ul. Norwida 2a (woda w nieckach basenowych i woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji) zawiadamiam, że z uwagi na wymienione poniżej stwierdzone wartości parametrów woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w zał. nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (jedn. tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

- woda w niecce basenu sportowego

potencjał redoks 687 ± 35 mV

- woda w niecce basenu rekreacyjnego

potencjał redoks 669 ± 34 mV

- woda w wannie SPA I

potencjał redoks 658 ± 33 mV

- woda w wannie SPA II

potencjał redoks 664 ± 34 mV

- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji - basen sportowy

Pseudomonas aeruginosa – 79 (61÷97) jtk/100 ml

W związku z powyższym należy podjąć działania mające na celu usunięcie wyżej wymienionego zanieczyszczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego użytkownikom pływalni. Do czasu uzyskania wyniku badania potwierdzającego brak stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego system cyrkulacji oraz zasilaną z niego nieckę basenu sportowego należy wyłączyć z eksploatacji.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu
ul. Moniuszki 25
41-902 Bytom
+48 32 397 66 66
psse.bytom@sanepid.gov.pl
e-Doręczenia: AE:PL-87621-56481-TSSWI-25

Informację o przeprowadzonych działaniach naprawczych wraz z uzyskanymi wynikami rekontrolnych badań należy przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bytomiu.

Jolanta Wąsowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

2025-10-22

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
ul. Norwida 2A
41-922 Radzionków
2. Gmina Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków
3. NS-BW