

POWIADOMIENIE z dnia 12.05.2026r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/hr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kalowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymaganiach, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U.z 2015r., poz. 2016)	Uwagi
1	2 Powiadomienie z laboratorium Eurofins Katowice z dnia 11.05.2026r.	3 Woda w niecce basenowej – wanny SPA 1-2, Rekreacja, Sportowy Data pobrania próbki: 28.04.2026r.	4 Stwierdzono przekroczenie Trichlorometan / Chloroform Systemu cyrkulacji – Wanny SPA1 SPA2 – 0,046 (max 0,03 +- 0,014) Woda w niecce basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno-powietrzny SPA 1- 0,055 (max 0,3 +- 0,016), SPA 2 – 0,048 (max 0,3 +- 0,014) Systemu cyrkulacji –	5 -----	6 W dniu 12.05.2026r w godzinach nocnych przeprowadzimy intensywne płukanie filtrów oraz częściąową podmianę wody.	7 zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen –tablica ogłoszeń)	8 -----

			basen sportowy 0,098 (max 0,03 +- 0,029) woda w niecce basenowej sportowej 0,084 (max 0,03 +- 0,025)				
--	--	--	---	--	--	--	--

Sporządził: **Sławomir Mikusiński**

Zatwierdził: **Alina Zawada**

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. TECHNICZNYCH
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Radzionkowie
mgr Sławomir Mikusiński

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji w Radzionkowie
mgr Alina Zawada