

GMINA RADZIONKÓW ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków 42 NIP: 645-25-07-545

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Radzionkowie
 41-922 Radzionków, ul. Norwida 2A

POWIADOMIENIE z dnia 17.07.2026r

Lp.	Data sporządzenia sprawozdania z badań/ nr sprawozdania	miejsce pobrania próbki / data pobrania; nr próbki	Przekroczone parametry (nazwa parametru/wartość)	data godzina wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kalowych lub incydentów wymionnych w wodzie na pływalni	Opis działań planowanych/podjętych przez zarządcę pływalni (terminy realizacji)	Informacja o zamieszczeniu na tablicy informacyjnej stosownego komunikatu dla użytkowników pływalni (§ 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w wymagan, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach, Dz.U. z 2015r., poz 2016)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiadomienie z laboratorium Eurofins Katowice z dnia 17.07.2027r..	Woda w nieecce basenowej z systemu cyrkulacji oraz w samej nieecce - basen Rekreacyjny Data pobrania próbki: 15.07.2027r.	Stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów Woda w nieecce basenowej z systemu cyrkulacji oraz w samej nieecce - basen Rekreacyjny: >300 JTK	-----	W dniu 17.07.2026r zastosowano intensywne płukanie filtrów, częściową podmiannę wody, zwiększono stężenie chloru w basenie rekreacyjnym., zlecono ponowne badanie wody w dniu 21.07.2027r	zamieszczono informację o przekroczonym parametrze /parametrach i podjętych działaniach (strona internetowa, basen –tablica ogłoszeń)	-----

Sporządził: **Sławomir Mikusiński**

Zatwierdził: **Alina Zawada**

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
mgr Sławomir Mikusiński

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie
mgr Alina Zawada